



Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM
REWA Division , REWA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012573/FNOC/COL/2024/7783

आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 10, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : NEHRU NAGAR WARD NO. 13 REWA 486001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 11 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 4277 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : NEHRU NAGAR WARD NO. 13 REWA NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100012573 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

1. उक्त सम्बंध में प्राप्त आवेदनका परीक्षण किया गया निरीक्षण /परीक्षण अनुसार आवेदक /स्वामी निम्नलिखित प्रावधानों /शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM
REWA Division , REWA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012573/FNOC/COL/2024/7783

आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 10, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Mar-24


आवेदक का नाम / Applicant Name : JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL

2. गठित समिती के द्वारा प्रकरण में प्राप्त फायर अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है आवेदन क्रमांक 6100012573 के द्वारा आवेदित स्थल JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL, NEHRU NAGAR WARD NO. 13 REWA NAGAR NIGAM के क्षेत्रफल 4277 SQ.MTR. वर्ग मीटर एवं 11 मीटर ऊचे तक निर्मित शैक्षणिक भवन के प्रदायित फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु प्राप्त हुआ है। पूर्व में नगर पालिक निगम रीवा के पत्र क्रमांक 6100011605/FNOC/COL/2023/6694 दिनांक 25/08/2023 से फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

3. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के गठित दल के द्वारा भवन के फायर कंसलटेंट एवं मालिक एवं अन्य की उपस्थिती में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्स्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय चालू होना पाई गई है निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं तथा उपयुक्त फायर फायटिंग व्यवस्था होने का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

4. फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस खुला रहना अनिवार्य होगा।

5. भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय आपरेशन चालू स्थिती में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणों के आपरेशन चालू होने का रिकार्ड मानकों/नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत /उपलब्ध समस्त स्टाफ को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के निर्धारित समयानुसार रख-रखाव किया जाना अनिवार्य होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM
REWA Division , REWA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012573/FNOC/COL/2024/7783

आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 10, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL

6. आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारितआई.एस मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एन ओ सी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. आवेदक/स्वामी भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई एस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
8. आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एन ओ सी तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा। अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।
9. आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एन ओ सी जारी आदेश से तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक तीन वर्ष एन ओ सी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।



Office Of Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM
REWA Division , REWA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100012573/FNOC/COL/2024/7783

आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 10, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 04-Mar-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : JYOTI SENIOR SECONDARY SCHOOL

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत निर्धारित फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र शुल्क राशि रु. 12554.00 (बारह हजार पांच सौ चौवन) जमा कराया जाकर फायर अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्निप्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है। तदनुसार आदेश जारी किया जाता है।

सक्षम अग्नि प्राधिकारि द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत

MURARI KUMAR Digitally signed by
MURARI KUMAR
Date: 2024.03.07
18:15:06 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, REWA NAGAR NIGAM

REWA Division , REWA
Madhya Pradesh